

FAC-SIMILE SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI DI PROGETTO

Involucro edilizio

Trasmittanza media (con ponti termici) delle pareti opache verso esterno o spazi non riscaldati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m ² K]	Valore limite [W/m ² K]	Verifica
<i>M1</i>	<i>Parete esterna</i>	<i>0,196</i>	<i>0,280</i>	<i>Positiva</i>
<i>M3</i>	<i>Parete vs vani non risc.</i>	<i>0,278</i>	<i>0,280</i>	<i>Positiva</i>

Valori limite secondo art. 4, comma 2 del presente Allegato Tecnico

Trasmittanza media (con ponti termici) delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m ² K]	Valore limite [W/m ² K]	Verifica
<i>S1</i>	<i>Tetto in legno</i>	<i>0,199</i>	<i>0,240</i>	<i>Positiva</i>
<i>S2</i>	<i>Soffitto vs terrazzo</i>	<i>0,220</i>	<i>0,240</i>	<i>Positiva</i>

Valori limite secondo art. 4, comma 2 del presente Allegato Tecnico

Trasmittanza media (con ponti termici) delle strutture opache orizzontali di pavimento

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m ² K]	Valore limite [W/m ² K]	Verifica
<i>P1</i>	<i>Pavimento controterra</i>	<i>0,204</i>	<i>0,290</i>	<i>Positiva</i>
<i>P2</i>	<i>Pavimento vs vani non risc.</i>	<i>0,183</i>	<i>0,290</i>	<i>Positiva</i>

Valori limite secondo art. 4, comma 2 del presente Allegato Tecnico

Trasmittanza media (con ponti termici) delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensive di infissi.

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m ² K]	Valore limite [W/m ² K]	Verifica
<i>W1</i>	<i>100 x 140 F</i>	<i>1,287</i>	<i>1,40</i>	<i>Positiva</i>
<i>W2</i>	<i>120 x 240 PF</i>	<i>1,300</i>	<i>1,40</i>	<i>Positiva</i>
<i>W3</i>	<i>130 x 240 PF</i>	<i>1,300</i>	<i>1,40</i>	<i>Positiva</i>
<i>W4</i>	<i>120 x 140 F</i>	<i>1,349</i>	<i>1,40</i>	<i>Positiva</i>

Valori limite secondo art. 4, comma 2 del presente Allegato Tecnico